

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел НД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

659100, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению для

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Заринская общеобразовательная школа-интернат» в лице директора Демко Ольги Валерьевны

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

(наименование органа ГПН)

инспектора г. Заринска и районов по пожарному надзору № 4 от «09» января 2018 года, ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 18 января 2018

года проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния территории, здания и

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений КГБОУ «Заринская общеобразовательная школа-интернат», расположенных по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

адресу: Алтайский край, г. Заринск, ул. Таратынова, 1/1 государственным инспектором

г. Заринска и районов по пожарному надзору Власовым Сергеем Викторовичем.

совместно с директором КГБОУ «Заринская общеобразовательная школа-интернат» Демко Ольгой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации помещения склада для мягкого инвентаря, раздевалка столярной мастерской, коридор столовой.	НПБ 110-03 п. 4 «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток»	09.07.2018г.	
2	В приемной 3 класса, раздевалке интерната, при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов пожарной сигнализации до осветительных кабелей составляет менее 0,5 м.	ППР в РФ п. 61 «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий». НПБ 88-2001* п. 12.67 «При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.»	09.07.2018г.	

3	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли хозяйственного здания.	ППР в РФ п. 21 «Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными всучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год»	09.07.2018г.
4	Снята самозакрывающаяся дверь лестничной клетки, ведущая в коридор библиотеки.	ППР в РФ п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их»	09.07.2018г.
5	Самозакрывающаяся дверь лестничной клетки, ведущая в коридор 2 класса, зафиксирована в открытом положении.	ППР в РФ п. 36 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их»	09.07.2018г.
6	Коридор эвакуационного выхода из 2 класса используется под раздевалку.	ППР в РФ п. 23 «На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы»	09.07.2018г.
7	Не проведена проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода.	ППР в РФ п. 55 «Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов»	09.07.2018г.
8	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	ППР в РФ п. 50 «Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год»	09.07.2018г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Заринска и районов по пожарному надзору Власов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«__» _____ 20__ г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » _____ 20 18 г.



(подпись)